



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 01/07/2025

Inspecteur: Guy Boon

Mentor:

Installateur: ELC-SVC NV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0448 515 924

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23280773

Datum verslag: 01/07/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Haksbergstraat
Huisnummer 31
Busnummer
Postcode 3390
Gemeente TIELT-WINGE
Land België

Eigenaar

Naam ELC-SVC NV
Straatnaam Leuvensesteenweg
Huisnummer 4
Busnummer
Postcode 3390
Gemeente Tielt – Winge
Land België

Installateur


Naam ELC-SVC NV
BTW nr. BE 0448 515 924
Telefoonnummer +32 16 63 10 80
E-mail rutgerelcsvc@gmail.com

Type : woning

EAN : 541449400001227339

Teller Nr.: : 44930766

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 18

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,51 MΩ

RE: 8,60 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	All	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zou bijlagen schema					
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 1/7/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 15:24 tot 16:03

De inspecteur Guy Boon

Guy Boon

ACEG VZW - #197

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrecht reeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 1/7/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

CHANCEEG










Eendraadschema Haksbergstraat 31, Tilt-Winge


7/7/25
GACEG 197
Guy Boon




Blz. 2

Eendraadschema Haksbergstraat 31, Tielt-Winge

11/7/25
GACEG 197
Guy Boon



hema



Kring H: 25A/2p VXVB 3x 4mm²
1. Forns

Kring I: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²
1. Automatische poort

Kring J: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²
1. Vaatwas

Kring K: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²
1. Droogkast

Kring L: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²
1. Wasmachine

Kring M: 20A/2p 3x 2,5mm²
1. Verlichting slaapkamer
2. Stopcontact slaapkamer
3. Leeslamp
4. Leeslamp
5. Stopcontact slaapkamer

Kring N: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²
1. Centrale verwarming

Verliesstroomschakelaar 40A/2p 30mA

Kring O: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²
1. Stopcontact badkamer


Kring P: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²
1. Stopcontact wasplaats

Kring Q: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²
1. Stopcontact wasplaats

Kring R: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²
1. Stopcontact badkamer

beschrijving eendraadsschema

Beschrijving elektrisch eendraadschema
Haksbergstraat 31, 3390 Tielt-Winge



Verliestroomschakelaar 40A/2p 300mA

- Kring A: 16A/2p VOB 2x1,5mm²
- 1. Verlichting wasplaats
 - 2. Verlichting berging en CV
 - 3. Verlichting badkamer
 - 4. Verlichting buiten
 - 5. Verlichting frigo-diepvries ruimte
 - 6. Verlichting keuken zithoek
 - 7. Verlichting keuken eethoek

- Kring B: 20A/2p VVVB 3x2,5 mm²
- 1. Ventilatie

- Kring C: 20A/2p VOB 3x2,5mm²
- 1. Koelkast keuken
 - 2. Diepvries Keuken
 - 3. Stopcontact keuken
 - 4. Stopcontact keuken
 - 5. Stopcontact keuken

- Kring D: 20A/2p VOB 3x2,5mm²
- 1. Stopcontact microgolfoven


- Kring E: 20A/2p VOB 2x2,5mm²
- 1. Verlichting eetruimte
 - 2. Stopcontact eetruimte (telenetinstallatie)
 - 3. Verlichting zitruimte
 - 4. Stopcontact zitruimte (TV)
 - 5. Trapverlichting
 - 6. Verlichting slaapkamer
 - 7. Verlichting slaapkamer
 - 8. Stopcontacten slaapkamer

- Kring F: 20A/2p VOB 3x2,5mm²
- 1. Stopcontact zithoek
 - 2. Stopcontact eethoek

- Kring G: 20A/2p VVVB 3x2,5mm²
- 1. Verlichting schuur
 - 2. Stopcontact schuur
 - 3. Stopcontact schuur
 - 4. Stopcontact schuur

beschrijving eendraadsschema









Beschrijving elektrisch eendraadschema
Haksbergstraat 31, 3390 Tielt-Winge

7/7/21

Verliestroomschakelaar 40A/2p 300mA



Kring A: 16A/2p VOB 2x1,5mm²

1. Verlichting wasplaats
2. Verlichting berging en CV
3. Verlichting badkamer
4. Verlichting buiten
5. Verlichting frigo-diepvries ruimte
6. Verlichting keuken zithoek
7. Verlichting keuken eethoek

Kring B: 20A/2p VXVB 3x2,5 mm²

1. Ventilatie

Kring C: 20A/2p VOB 3x2,5mm²

1. Koelkast keuken
2. Diepvries Keuken
3. Stopcontact keuken
4. Stopcontact keuken
5. Stopcontact keuken

Kring D: 20A/2p VOB 3x2,5mm²

1. Stopcontact microgolfoven

Kring E: 20A/2p VOB 2x2,5mm²

1. Verlichting eetruimte
2. Stopcontact eetruimte (telenetinstallatie)
3. Verlichting zitruimte
4. Stopcontact zitruimte (TV)
5. Trapverlichting
6. Verlichting slaapkamer
7. Verlichting slaapkamer
8. Stopcontacten slaapkamer

Kring F: 20A/2p VOB 3x2,5mm²

1. Stopcontact zithoek
2. Stopcontact eethoek

Kring G: 20A/2p VXVB 3x2,5mm²

1. Verlichting schuur
2. Stopcontact schuur
3. Stopcontact schuur
4. Stopcontact schuur

Kring H: 25A/2p VXVB 3x 4mm²

1. Fornuis

Kring I: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²

1. Automatische poort

Kring J: 20A/2p VXVB 3x2,5mm²

1. Vaatwas

Kring K: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²

1. Droogkast

Kring L: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²

1. Wasmachine

Kring M: 20A/2p 3x2,5mm²

1. Verlichting slaapkamer
2. Stopcontact slaapkamer
3. Leeslamp
4. Leeslamp
5. Stopcontact slaapkamer

Kring N: 20A/2p VXVB 3x 2,5mm²

1. Centrale verwarming

Verliesstroomschakelaar 40A/2P 30mA

Kring O: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²

1. Stopcontact badkamer

Kring P: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²

1. Stopcontact wasplaats

Kring Q: 20A/2p VOB 3x 2,5mm²


1. Stopcontact wasplaats

Kring R: 20A/2p VOB 3x2,5mm²

1. Stopcontact badkamer


1/7/25
ACEG 197
 Ledenvergadering / Openbaar vergadering
Guy Boon

Eendraadschema Haksbergstraat 31, Tielt-Winge



7/7/25


ACEG 197
Eendracht maakt de winst
Guy Boon
Technische Dienst / Organisatie afdel.



1/7/25

ACEG 197
 vriend kenningsorganisatie / Organisatie wijzig
 Guy Boon

gelijkvloers



paart I

G1, G2

G1


G4

Schuur

7/7/25



verdieping



117/25



verdieping

