

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

bTV gekode

O. ref.:
U. ref.:

VERSLAG NR.: 395/40519/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3390 Sint Joris winge

9empstaak 13

EIGENAAR: Jacobs

Adres: Sint Joris winge

OPDRACHTGEVER: Jacobs

Adres: Sint Joris winge

INSTALLATEUR: deelen

Adres: Icharstraat 35 Neusden Zolder

BTW of IK:

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr. 19 106391

Datum van het onderzoek: 19/5/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard Installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwaring Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning: 400V + N V Bescherming van de aansluiting: 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 70 mm²

Alg. schakelaar: type: diff 300mA/4p/40A

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12

RA: 11 Ohm; RI tot 705 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

zie schema's in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen

nota: Zolder in afwerking

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/5/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

bTV 395

De directeur,

FORM. 382-06/2009

