Rapport nr. 05 / 054 / 08 / 50
Elekt. Mij. Klant Nr. :
Teller nr. :
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 272~~ /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopige Beslanding / Terzaverlig / Splitsingsrechten / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : MASSERAAT 110 B MESSELBROEK
Eigendom van : Fam. Brouwers - Van Galen
Opdrachtgever : Langlostraat 206
Installateur : TILLAAR
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : W. Van Hooreb Datum van onderzoek : 9-08-05

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~230 V~~ ~~220 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 3 x 40 A Omschakelaar: stand : /
Hoofdbeveiliging : Zek. : smeltzekr. Schak. : Stiff.
Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EAVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
~~Bovengronds net / ondergronds op bovengronds net~~ / ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~staven / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : Cu 35 mm² Spreidingswaarde : 7,5 Ω
Aantal borden : 2 Aantal eindstrombanen : 27 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4pol 40 A / 300 mA bijkomende : 4pol 40 A / 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Nuus maart bout huis nog te controleren.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~aanvaarden~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 9-8-2010, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker
W. Van Hooreb

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 Ih v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, indien te meer, te minder, of niet kosten energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie. 2) elke wijziging van de toestand van de elektrische installatie, te melden aan de primaire, niet kosten 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische veiligheid, Koningstraat 50 te Brussel, te geven kennis van personen aan wie de eigendom van de elektrische installatie is overgedragen.